

Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

IMPIANTO DISCARICA IL PAGO -FIRENZUOLA

SIGLA (1)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
P1	N.2 pozzetti di scarico acque chiare	Lato ufficio pesa	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	A	
P2	Pozzetto di scarico acque chiare	Lato ufficio pesa	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	A	
P3	Vasca lavaggio ruote	Piazzale di valle	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	A	
P4	Vasca prima pioggia	Piazzale di valle	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	A	
P5	Pozzetto di prima pioggia	Piazzale di valle	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	A	
P6	N.2 pozzetti di ispezione vecchia linea percolato	Lato dx prima rampa di accesso discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P7	Pozzetto by-pass vasche poercolato (profondo ca. mt. 1,5)	Lato dx prima rampa di accesso discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P8	N.4 cisterne percolato vecchie, n.1-4	Lato dx prima rampa di accesso discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P9	N.4 cisterne percolato vecchie, n.5-8	Lato Dx prima rampa di accesso alla discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P10	N.4 silos percolato nuovi da 100 mc/cad, n.9-12	Lato dx prima rampa di accesso discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P11	Pozzetto scarico condense linea biogas	Lato Sx seconda rampa di accesso alla discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P12	Pozzetto vecchia condotta percolato	Terreno posto sul retro dei nuovi silos percolato	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P13	N.4 cabinotti percolato, da n.1 a n.4	Varie zone ai piedi discarica settori da n.1 a n.4 (vedi planimetria allegata)	prelievi campioni percolato	semestrale	Herambiente o Ditta terza	X		TN-A-I-E	
			Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Esterno				
P14	Deposito fuori terra di acqua per servizi igienici e uffici	Ai piedi della discarica (Lotti 3° e 4°), lato Dx strada	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno		X	A	
P15	Pozzetto raccolta condense linea biogas	Ai piedi della discarica (Lotti 3° e 4°), lato Dx strada	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P16	Slope-Riser, discarica 3° e 4° Lotto	Ai piedi della discarica, lato Sx strada	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P17	Pozzetto vecchia condotta percolato	Terreno posto sul retro dei nuovi silos percolato	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P18	Pozzetto nuova linea percolato, tipo angolare 90°	Terreno posto sul retro dei nuovi silos percolato	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P19	Pozzetto nuova linea percolato, con valvola a sracinesca	Sottoscarpa, lato DX strada di accesso 4° e 5° lotto	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P20	Pozzetto nuova linea percolato, punto intermedio di connessione/ispezione e lavaggio. Inserimento da Slope-Riser	Sottoscarpa, lato DX strada, base del 4° e 5° lotto discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P21	Pozzetto nuova linea percolato, con valvola a sracinesca	Sottoscarpa, lato DX strada, alla base del 4°- 5° lotto discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P22	Pozzetto rilancio acque sotterranee	Sottoscarpa, lato DX strada, alla base del 4°- 5° lotto discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	
P23	Pozzetto di manovra valvole linee acque sotterranee	Sottoscarpa, lato DX strada, alla base del 4°- 5° lotto discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno		X	TN-A-I-E	
P24	Slope-Riser, discarica 5° Lotto	Ai piedi della discarica, lato Sx strada	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X	TN-A-I-E	

SIGLA (1)		UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
P25	Slope-Riser, discarica 5° Lotto	Ai piedi della discarica, lato Sx strada	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X		TN-A-I-E	
P26	Deposito fuori terra, acqua per irrigazione	Piazzale di monte	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno		X		A	
P27	Pozzetto scarico condense torcia biogas	Piazzale di monte	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X		TN-A-I-E	
P28	Vasca di prima pioggia piazzale di monte	Piazzale di monte	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno	X	X		TN-A-I-E	
P29	Laghetto	1° e 2° Lotto discarica	Manutenzione straordinaria	Secondo necessità	Manutenzione / Esterno		X		A	

Note per la compilazione:

1) SIGLA: inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) DESCRIZIONE: inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) UBICAZIONE: Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l' ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE: inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) FREQUENZA ATTIVITA': inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) PERSONALE ESECUTORE: Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO: Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) SPAZIO CONFINATO: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili.

vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,....)

10) RISCHI POTENZIALI: Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) PROCEDURE APPLICABILI: Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento